kalorifer 24
Qg=37,21 kW
Pel= 100 W
prestavljen

kalorifer 23
Qg=37,21 kW
Pel= 100 W
prestavljen

stikalo za kaloriferja
23,24 nadometno,
zajeto v El

stikalo za kaloriferja
21,22 nadometno,
zajeto v El

kalorifer 22
Qg=37,21 kW
Pel= 100 W
prestavljen

kalorifer 21
Qg=37,21 kW
Pel= 100 W
prestavljen

DN50
G: 74,43 kW
pod stropom

DN32
G: 37,21 kW

DN50
G: 74,43 kW
pod stropom

DN65
G: 148,86 kW
pod stropom

kalorifer 11
Qg=37,21 kW
Pel= 100 W
prestavljen

demontaža in ponovna
montaža klime na strehi
zaradi rekonstrucije vhoda

DN32
G: 37,21 kW
pod stropom

kalorifer 12
Qg=74,43 kW
Pel= 100 W
se ohrani

stikalo in termostat za kaloriferja (temperiranje)
11,12, (nadometno)
–stikalo zajeto v El
–industrijski prostorski termostat
(mehanski) z nastavitvijo T (npr. ANDIRTH1)

DN50
G: 74,43 kW
pod stropom

DN65
G: 148,86 kW
pod stropom

DN50
G: 74,43 kW
pod stropom

DN50
G: 74,43 kW
pod stropom

Opombe:
–prestavitev 4 kaloriferjev v območje novih dvižnih vrat
–prestavitev enega kaloriferja na vzhodno steno razširitve

Lokacija zapornih ventilov



LEGENDA:

- DOVOD, OGREVANJE – NOVO
- POVRATEK, OGREVANJE – NOVO
- DOVOD, OGREVANJE – OBSTOJEČE
- POVRATEK, OGREVANJE – OBSTOJEČE

±0,00 = 381,60 m nmv

investitor:	Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. Zgornji Brnik 130a 4210 Brnik-Aerodrom
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta kriških žrtev 59, 5270 Krško
naziv gradnje:	Cargo - terminal dozdava
del gradnje:	
VP:	Blaž Šalamon, mag.inž.arh. ZAPS 1819
VN:	Jurij Šalamon, mag.inž.str. IZS S-1940
SP:	Valerija Mežič, mag.inž.str.
vrsta prikaza:	TLORIS PRTLIČJA - OGREVANJE
k.p. načrta:	4- NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

datum:	merilo:	št. načrta	št. projekta:	vrsta dok.:	k.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	spremb.:
okt. 2021	1:50	SPK-4	20011-00	PZI	4	001	01	0

A1.0