



KRIŽANJE S CESTO




KRIŽANJE ENERGETSKEGA IN TELEFONSKEGA KABLA



$L > 0.5m$ zaščitna cev PVC Ø110 mm na tel. kablu ni potrebna
 $0.3m < L < 0.5m$ zaščitna cev PVC Ø110 mm na tel. kablu je potrebna

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik	naziv gradnje:	Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika Ljubljana	vrsta prikaza:	Detalj križanja energetskega kabla in tel. kabela, ter križanja s cesto
projektant:	 savceprojekt krško	VN:	Sejad Bajrić dipl.inž.el.,	IZS E-1949	
SP:					
s.p. načrta:		datum:	avgust 2021	merilo:	/
št. načrta:	SPK-3/1	št. projekta:	20011-00	vrsta proj.:	PZI
s.p. načrta:	3/1	št. prikaza:	306	št. lista:	01
spremembe:	0				